



**Інструкція з охорони праці №25
для опалювача відділу господарського забезпечення**

I. Загальні положення.

1.1. Вимоги цієї інструкції розповсюджуються на опалювачів відділу господарського забезпечення (далі опалювачів).

1.2. Дану інструкцію повинні знати:

- опалювач;
- відповідальний за газове господарство;
- завідувач господарством.

1.3. На посаду опалювача призначається особа не молодше 18 років з повною або базовою середньою освітою, яка пройшла попередній медичний огляд та навчання безпосередньо на виробництві по затвердженій програмі, з випробним терміном - 3 місяці.

1.4. До самостійної роботи на посаді опалювача допускаються особи, які пройшли:

- первинний та періодичний медогляди;
- вступний та первинний Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки;
- виробниче навчання по затвердженій програмі; пройшли навчання та успішну перевірку знань, а саме:
 - Правил безпеки систем газопостачання України;
 - Правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 - Правил пожежної безпеки (ППБ) в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України;
 - виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації;
 - Правил експлуатації електрозахисних засобів;
 - протипожежних тренувань та пожежно-технічного мінімуму;
 - Інструкції з охорони праці надання першої долікарської допомоги .

1.5. Після перевірки знань опалювачу видається посвідчення встановленої форми, яке повинне завжди знаходитися при ньому під час виконання роботи.

1.6. У процесі роботи опалювач проходить повторний інструктаж щомісячно, позаплановий інструктаж при необхідності, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки - 1 раз на рік, з технології робіт (ПТЕ) - 1 раз в 3 роки, Правил безпеки систем газопостачання України (ПБСГУ) - 1 раз на рік;

1.7. Опалювач в своїй роботі повинен керуватись наступними документами:

- Правилами безпеки систем газопостачання України;
- Правилами безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
- організаціях енергетичної галузі України;
- Правилами експлуатації електрозахисних засобів;

- Інструкцію з охорони праці надання першої долікарської допомоги.
- 1.8. Опалювач зобов'язаний:
 - виконувати вимоги нормативних актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, правила поведіння з обладнанням та інструментами, вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 - дотримуватись зобов'язань з охорони праці і пожежної безпеки, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором), правил внутрішнього трудового розпорядку;
 - проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
 - співпрацювати з адміністрацією в справі організації безпечних нешкідливих умов праці. Особливо брати участь в усуненні виробничої ситуації, що створює загрозу життю, здоров'ю оточуючих людей, природному середовищу;
 - повідомити про небезпеку сільському голові або його заступнику;
 - повідомити про нещасний випадок сільському голові і виконати заходи по наданню долікарської допомоги до приїзду медперсоналу;
 - утримувати в справному стані робочий інструмент, що знаходиться в користуванні, і закріплені за ним прилади;
 - знаходячись на робочому місці, мати при собі посвідчення про перевірку знань;
 - забезпечити чистоту робочого місця;
 - знати правила поведінки при нещасному випадку і виникненні аварійних ситуацій (аварій, пожеж, стихійних лих і т.д.);
 - своєчасно проходити повторні, цільові і позапланові інструктажі, перевірку знань по ПБЕЕ, ПТГЕ, ППБ, ПБСГУ;
 - виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 - виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівництвом;
 - не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці і даній інструкції;
- 1.9. Опалювач несе відповідальність за:
 - відповідність рівня своєї кваліфікації вимогам п.1.4. даної інструкції;
 - невчасне проходження періодичного медогляду, перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технології робіт;
 - порушення вимог нормативних актів з охорони праці, технічної експлуатації пожежної безпеки та даної інструкції;
 - невиконання наказів і розпоряджень керівництва;
 - перебування на робочому місці з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 - за порушення трудової і виробничої дисципліни.

За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів нагляду за охороною праці і представників професійних спілок опалювач може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

2. Обов'язки опалювача.

2.1 При підготовці котла до розпалення опалювач повинен:

2.1.1. Перед розпаленням ретельно перевірити справність;

- газоходів;
- контрольно-вимірювальних приладів;
- вентиляторів;
- наявність природної тяги;
- устаткування котла для спалювання газоподібного палива.

2.1.2. Продути газопровід, перевірити відсутність витікання газу з газопроводів, газового обладнання й арматури, перевірити за манометром відповідність тиску газу. Якщо при перевірці виявлена несправність устаткування, то опалювач повинен зробити про це запис у експлуатаційному журналі і повідомити особу відповідальну за справний стан газового господарства об'єкта для прийняття відповідного рішення з цього питання і надання необхідної вказівки опалювачу.

2.1.3. Приміщення котельні, котли і все устаткування повинні утримуватись в справному стані і в належній чистоті.

Забороняється: захаращувати приміщення чи зберігати в ньому сторонні матеріали і предмети. Двері приміщення повинні легко відчинятись назовні.

2.1.4. Виконати необхідні перевірки згідно вимог інструкції з експлуатації котла(стану газового обладнання)нааявності води у системі опалення, занобіжників та ін.):

- забороняється пуск в роботу котлів з несправною арматурою, автоматикою і засобами протиаварійного захисту і сигналізації.

2.2. При роботі котла опалювач повинен:

2.2.1. Уважно стежити за справністю котла і всього устаткування та суворо дотримуватись встановленого режиму роботи котла.

2.2.2. Виявлені в процесі роботи устаткування несправності записувати в експлуатаційний журнал. Вживати термінових заходів щодо усунення несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, повідомити про це особу, відповідальну за газове господарство об'єкта.

2.2.3. Перевірка справності сигналізації та автоматичного захисту повинна проводитись у відповідності з графіком та інструкцією, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

2.2.4. Періодичну продувку котла проводити в терміни встановлені інструкцією з експлуатації. До продувки переконатись у справності водовказівних приладів.

2.2.5. Забороняється проводити під час роботи котла підчekanення заклепочних швів, зварювання елементів котла.

2.2.6. Контролювати справний стан приладів автоматичного управління і безпечної роботи котлів.

3. Вимоги безпеки перед початком роботи.

3.1. Перевірити наявність води в системі опалення і котлів.

3.2. Зробити зовнішній огляд трубопроводів газу, води та їх арматури.

Перевірити щільність і легкість відкриття кранів.

3.3.1.Перевірити стан системи автоматики і сигналізації, манометрів, термометрів.

3.4.1.Перевірити технічний стан і позицію кранів на газопроводі. Звернути особливу увагу на відсутність витоку газу.

3.5.1.Перевірити наявність і справність засобів протипожежного інвентарю.

4. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

4.1. Роботу котлів після пуску необхідно контролювати за допомогою контрольних приладів.

4.2. Тиск і температура води, тиск газу періодично перевіряються із записом у експлуатаційний журнал.

4.3. Забороняється закривати решітки вентиляційних каналів.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1. При довготривалій зупинці котла необхідно відключити електроживлення і закрити подачу газу та води.

5.2.1.Перевірити надійність закриття вентилів.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

6.1.1. При проведенні робіт в котельні можливі такі аварійні ситуації:

- витік газу;
- ураження працівника електричним струмом;
- ураження працівника гарячою водою, газом.

6.2.1. При виявленні в приміщенні котельної запаху газу слід:

- негайно припинити роботу котлів та повідомити сільського голову;
- доки не буде повної впевненості у відсутності газу і виключена можливість вибуху газу, ні в якому разі не допускається пуск котлів, розведення відкритого вогню;

- до роботи можна приступити лише після надійного провітрювання приміщення котельні.

6.3.1. При ураженні працівника електричним струмом:

- звільнити потерпілого від дії електричного струму;
- відключити електроустановку, відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або ізолюючих речей та предметів.

6.4.1. При ураженні працівника гарячою водою або газом, потерпілого вивести (винести) в безпечне місце.

6.5. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря та до його прибуття надавати потерпілому першодолікарську допомогу

6.6. У випадку виробничої необхідності по ліквідації аварії чи стихійного лиха опановач може бути викликаний на роботу в будь-який час.

6.7. У випадках, які створюють небезпеку для людей, опановач застосовує

термінові заходи щодо запобігання нещасного випадку чи аварійної ситуації. Якщо при аварійній ситуації працівник не може вжити необхідних заходів, він повинен негайно повідомити про це сільського голову. При виникненні аварійної ситуації опалювач приймає заходи по її ліквідації.

6.8. При загрозі виникнення нещасного випадку чи пошкодження обладнання, а також для звільнення потерпілого від дії електричного струму, напруга з електроустановки повинна бути знята негайно.

6.9. При нещасному випадку опалювач приймає термінові заходи з надання першої долікарської допомоги потерпілому і виклику за необхідності бригади швидкої медичної допомоги. Лікаря слід викликати у всіх випадках ураження електричним струмом, незалежно від стану потерпілого.

6.10. Опалювач повинен зберегти на робочому місці ті обставини, під час яких стався нещасний випадок, якщо це не загрожує життю людей.

6.11. При виконанні аварійно - відновлювальних робіт опалювач може припинити роботу тільки при загрозі його життю чи за дозволом керівництва. Опалювач зобов'язаний негайно повідомити сільського голову:

- про кожен випадок травми, отруєння, опіку, отриманих ним особисто чи іншим працівником, а також про випадки пожежі чи виникнення аварійної ситуації;

- про кожен випадок несправності обладнання;

- запобіжних, блокуючих, сигналізуючих пристроїв, відсутність чи пошкодження засобів захисту.

6.12. При аварійних ситуаціях опалювач зобов'язаний:

6.13. Без одержання розпорядження в аварійних випадках негайно зупинити котел і повідомити про це особу відповідальну за газове господарство об'єкта. Опалювач повинен виконати:

а) при несправності елементів автоматики безпеки у т.ч. зникнення напруги на цих приладах вивести котли в неробочий стан;

б) якщо в приміщенні виникла пожежа, що загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, вжити заходів щодо гасіння пожежі, у разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101 та аварійну газову службу за тел. 104.

Керуюча справами(секретар)
виконавчого комітету



Наталія АНДРУШКО